


# Absperrventile




**Anwendung** Für Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe mit hohen Betriebsdrücken und Temperaturen.

**Werkstoff** Messing  
Messing verchromt  
Stahl  
Edelstahl






**Ausführung** genormt nach DIN 16270, 16271 und 16272 sowie handelsübliche Formen ohne und mit Prüfanschluss.



## Auswahltabelle ohne Prüfanschluss

Massbild	Anschlüsse		Betriebsdaten		Werkstoff	Bestell-Nr.
	Eintritt	Austritt	Druck bar	Temp. °C		
 <p>DIN 16270 - AG</p>	Zapfen G 1/2	Spann- muffe G 1/2	250	120	Messing mit Stahlmuffe	N 05008.0000
			250	120	Messing verchromt	N 05008.0001
			400	120	Stahl	N 05008.0002
			400	120	Edelstahl	N 05008.0003
 <p>mit Fein- regulierspindel</p>	Zapfen G 1/2	Spann- muffe G 1/2	250	120	Messing	D 11730.0000
 <p>ähnlich DIN 16 270</p>	Zapfen G 3/8	Spann- muffe G 3/8	250	120	Messing mit Stahlmuffe	D 07728.0000
			250	120	Messing verchromt	D 07728.0001
			600	120	Stahl	D 07728.0002

## Auswahltabelle mit Prüfanschluss

Massbild	Anschlüsse		Betriebsdaten		Werkstoff	Bestell-Nr.
	Eintritt	Austritt	Druck bar	Temp. °C		
mit Prüfzapfen M20 x 1,5  DIN 16271 - AG	Zapfen G 1/2	Spann- muffe G 1/2	250	120	Messing	N 05009.0000
			400	120	Stahl	N 05009.0002
			400	120	Edelstahl	N 05009.0003
mit Prüfzapfen M20 x 1,5  DIN 16272 - AG	Zapfen G 1/2	Spann- muffe G 1/2	250	120	Messing	N 05010.0000
			400	120	Stahl	N 05010.0002
			400	120	Edelstahl	N 05010.0003
mit Prüfflansch 60 x 25 x 10  DIN 16272 - AG	Zapfen G 1/2	Spann- muffe G 1/2	250	120	Messing	D 11731.0000
			400	120	Stahl	D 11731.0002
			400	120	Edelstahl	D 11731.0003
mit Prüfflansch SN 219 210 	Zapfen G 1/2	Spann- muffe G 1/2	50	120	Messing	N 05023.0000
			50	120	Messing verchromt	N 05023.0001
			50	120	Stahl	N 05023.0002
			50	120	Edelstahl	N 05023.0003
mit Prüfflansch SN 219 210 	Zapfen G 1/2	Spann- muffe G 1/2	250	120	Messing	N 05022.0000
			400	120	Stahl	N 05022.0002
			400	120	Edelstahl	N 05023.0003

DE/2009-09-30 Katalogblatt nur vollständig wiedergeben.